

Ajankohtaista KYSistä


- Pistorasiapylvään liitännä sähköverkkoon
Onko osa sähköverkkoa vai onko laite?



Timo Säisä, sairaalainsinööri
KYSin sähkölaitoksen käytön johtaja

Ajankohtaista KYSistä

Potilaspaikkavalaisimet, pitääkö olla lääkintälaittehyväksytyä tyyppiä?



YLEISEMMIN:

Onko missään määräyksessä suoranaisesti kielletty hoitoalueelta muut kuin lääkintälaitteet?

SFS 6000-7-710:

710.411.6.3.101 Lääkintä IT-järjestelmä

Ryhmän 2 lääkintätiloissa on käytettävä lääkintä IT-järjestelmää piireissä, jotka syöttävät elintoimintoja ylläpitämään tarkoitettuja lääkintälaitteita ja lääkintälaittejärjestelmiä, kirurgiseen käyttöön tarkoitettuja laitteita ja muita **hoitoalueella** olevia laitteita lukuun ottamatta kohdassa 710.411.4 mainittuja laitteita.

710.415.2.1

Jokaisessa ryhmän 1 ja 2 lääkintätilassa on tehtävä lisäpotentiaalintasaus, ja lisäpotentiaalintasausjohtimet on potentiaalierojen tasaamiseksi liitettävä potentiaalintasauskiskoon seuraavien **hoitoalueella** tai **hoitoalueelle mahdollisesti siirrettävien osien välillä**:

- suojamaadoitusjohtimet
- muut johtavat osat
- häiriökenttien suojukset, jos sellaisia on asennettu
- johtavien lattioiden metalliverkko, jos sellainen on asennettu
- erotusmuuntajan mahdollinen metallinen sähköinen suoja.

Ei hyväksytty:

...Uusi xxx perustuu alkuperäiseen potilaalle tarkoitettuun sängynpäätyvalaisimeemme, jota käytetään sairaalaosastoilla ja potilashuoneissa ympäri maailmaa...



Hyväksytty



Ajankohtaista KYSistä

Mikroaaltouunit lääkintätiloissa,
kokemuksia?

Yhä enemmän tehdään kodinomaisia
potilashuoneita

Hoitoalueelle ei kotilaitteita
vai
”kotialueelle” ei hoitolaitteita?

